



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **77.01.16.570.П.098345.11.08** от **24.11.2008**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Плиты из фиброцемента, с маркировками (см. приложение).

изготовленная в соответствии
Сертификат системы качества ISO 9001:2000 №513699-04 от 16.04.2006г.,
сертификат качества изготовителя.

СООТВЕТСТВУЕТ (~~XXXXXXXXXXXXXX~~) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):
СП 2.6.1.758-99 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)".

Организация-изготовитель
"СЕМБРИТ ОУ" ("СЕМБРИТ АО") Финляндия
Адрес: P.O. Box 46, FI-08681 Lohja

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
"СЕМБРИТ ОУ" ("СЕМБРИТ АО") Финляндия
Адрес: P.O. Box 46, FI-08681 Lohja

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~XXXXXXXXXXXXXX~~) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):
Протокол испытаний ФГУ МО РФ "842 Центр Госсанэпиднадзора Ракетных войск Стратегического назначения" №13264 от 17.11.2008 г. (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.2/03). Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве" №101351/16 от 21.11.2008 г.

№ 2270844

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Материал относится к первому классу строительных материалов.
Удельная эффективная активность
естественных радионуклидов (217 Бк/кг)

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

370 Бк/кг

Область применения:

В строительстве для облицовки внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений различного назначения.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с рекомендациями фирмы - изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование товара, страна, фирма - производитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.

Заключение действительно до
24.11.2013 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Н.Н.Филатов

Подпись



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Москве

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 01.16.570.П.098345.11.08 от 24.11.2008

Плиты из фиброцемента, с маркировками: "МИНЕРИТ ПАСТЕЛЬ (MINERIT PASTEL)",
"МИНЕРИТ ХД (окрашенный в массе) (MINERIT HD (through coloured))", "СЕМБРИТ
(Cembrit)", "МИНЕРИТ ХД (MINERIT HD)", "МИНЕРИТ ЛВ (MINERIT LW)", "МИНЕРИТ
ЛВ Сауна (MINERIT LW Sauna)", "МИНЕРИТ СП (MINERIT SP)", "МИНЕРИТ ВЗ
(MINERIT WS)", "МИНЕРИТ ПМ (MINERIT PM)", "МИНЕРИТ ПК (MINERIT PK)",
"МИНЕРИТ Сайдинг (MINERIT Siding)", "МИНЕРИТ Кровля (MINERIT Roof)".



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

ФИЛАТОВ Н.Н.

